



گزارش نتایج آزمون

شرایط محیطی آزمایشگاه

- دما: 25°C

- رطوبت: ۳۰٪

نمونه گیری توسط متری انجام گرفته است

عایق گستران صنعت نامی

درخواست کننده:

شماره پیگیری: ۳-۲۴۹۳۹

تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

تاریخ تایید مالی: ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

شماره ویرایش:

صفحه: 1 از 2

شماره مرجع درخواست کننده:

۵۵۰۷/۱۰۱

نشانی:

باغ دریاچه کوچه شهید عباسی ۵۸ روبروی کوچه ناهید پلاک ۲۰

نام قطعه یا نمونه:

نمونه عایق دو جزیی آبی رنگ بر روی سطح بتن ۱۰ میلی متری

آزمون تعیین عناصر به روش آنالیز شیمیایی

BS 6920-2.6:2014

استاندارد مرجع آزمون:

- آنالیز محلول استخراج شده از نمونه ارسالی از لحاظ عناصر اندازه گیری شده به شرح زیر است:

غلظت (ppm)	عنصر	غلظت (ppm)	عنصر	غلظت (ppm)	عنصر	غلظت (ppm)	عنصر
<0.01	Fe	0.005	Mn	<0.01	Pb	<0.1	Al
<0.005	Sb	<0.05	Cr	<0.002	Cd	0.004	Ni
<0.5	B	<0.01	Se	<0.01	As	<0.001	Hg

توضیحات

- آنالیز محلول استخراج شده از نمونه ارسالی، از لحاظ عناصر اندازه گیری شده، با حدود مجاز استاندارد BS 6920-1:2014 مطابقت دارد، لذا استفاده از نمونه جهت مصارف آب شرب تنها از لحاظ موارد

اندازه گیری شده فوق بلامانع می باشد.

- مقدار عناصر B, Se, As, Hg به روش ICP-OES اندازه گیری شده است.

آزمایشگر

مدیر فنی

مدیر آزمایشگاه

B	Se	Mn	Fe	Al	Ni	Hg	Pb	Cr	Cd	As	Sb	غلظت (ppm)	BS 6920-1:2014
1.0	0.01	0.05	0.2	0.2	0.02	0.001	0.01	0.05	0.005	0.01	0.005		

گزارش تنها با پرچسب هولوگرام، کاغذ برجسته و مهر مورد تایید است. نمونه برداری و تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد.

نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمون ها، محرمانه تلقی می شود و جز با اجازه مشتری یا به واسطه الزامات قانونی قابل ارایه به غیر نیست.

در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. صدای مشتری: ۴۶۸۳۱۵۶۸ (۰۲۱) دفتر مدیر عامل: ۴۶۸۱۵۵۳۳ (۰۲۱)

نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرنان، پلاک ۸. کدپستی: ۳۷۵۳۱۴۶۱۷۱

تلفن: ۶۳۰۷ و ۴۶۸۳۱۵۷۰-۰۲۱ (۰۲۱) دورنگار: ۴۶۸۴۳۲۷۱ و ۴۶۸۳۱۵۹۷ (۰۲۱)

Website: www.razi-center.net Email: info@razi-center.net



شرایط محیطی آزمایشگاه

- دما: 25°C

- رطوبت: ۳۰٪

عایق گستران صنعت نامی

درخواست کننده:

شماره پیگیری: ۳۴۹۳۹-۲

تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

تاریخ تایید مالی: ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

شماره ویرایش: .

صفحه: 1 از 2

شماره مرجع درخواست کننده: ۵۵۰۷/۱۰۱

نشانی:

باغ دریاچه کوچه شهید عباسی ۵۸ روبروی کوچه ناهید پلاک ۲۰

نام قطعه یا نمونه:

نمونه عایق دوجزبی طوسی رنگ بر روی سطح فلز ۳ میلی متری

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است

آزمون تعیین عناصر به روش آنالیز شیمیایی

BS 6920-2.6:2014

استاندارد مرجع آزمون:

- آنالیز محلول استخراج شده از نمونه ارسالی از لحاظ عناصر اندازه گیری شده به شرح زیر است:

غلظت (ppm)	عنصر	غلظت (ppm)	عنصر	غلظت (ppm)	عنصر	غلظت (ppm)	عنصر
<0.01	Fe	0.006	Mn	<0.01	Pb	<0.1	Al
<0.005	Sb	<0.05	Cr	<0.002	Cd	0.004	Ni
<0.5	B	<0.01	Se	<0.01	As	<0.001	Hg

توضیحات

- آنالیز محلول استخراج شده از نمونه ارسالی، از لحاظ عناصر اندازه گیری شده، با حدود مجاز استاندارد BS 6920-1:2014 مطابقت دارد، لذا استفاده از نمونه جهت مصارف آب شرب تنها از لحاظ موارد

اندازه گیری شده فوق بلامانع می باشد.

- مقدار عناصر B, Se, As, Hg به روش ICP-OES اندازه گیری شده است.

B	Se	Mn	Fe	Al	Ni	Hg	Pb	Cr	Cd	As	Sb	غلظت (ppm)	BS 6920-1:2014
1.0	0.01	0.05	0.2	0.2	0.02	0.001	0.01	0.05	0.005	0.01	0.005	غلظت (ppm)	BS 6920-1:2014

آزمایشگر

مدیر فنی

مدیر آزمایشگاه

گزارش تنها با برجسب هولوگرام، کاغذ برجسته و مهر مورد تایید است. نمونه برداری و تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد. نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمون ها، محرمانه تلقی می شود و جز با اجازه مشتری یا به واسطه الزامات قانونی قابل ارایه به غیر نیست. در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. صدای مشتری: ۴۶۸۳۱۵۶۸ (۰۲۱) دفتر مدیر عامل: ۴۶۸۱۵۵۳۳ (۰۲۱) نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرمان، پلاک ۸. کدپستی: ۳۷۵۳۱۴۶۱۷۱ تلگرام/واتس اپ: ۰۹۱۲۷۹۹۰۸۷۰ و ۶۳۰۷ و ۴۶۸۳۱۵۷۰-۷ (۰۲۱) دورنگار: ۴۶۸۴۳۳۷۱ و ۴۶۸۳۱۵۹۷ (۰۲۱) Website: www.razi-center.net Email: info@razi-center.net



گزارش نتایج آزمون

شرایط محیطی آزمایشگاه

دما: 25°C

رطوبت: ۳۰٪

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

درخواست کننده: عایق گستران صنعت نامی

شماره مرجع درخواست کننده: ۵۵۰۷/۴۰۱

نشانی: باغ دریاچه کوچه شهید عباسی ۵۸ روبروی کوچه ناهید پلاک ۲۰

نام قطعه یا نمونه: نمونه عایق تک جزیی سفید رنگ بر روی سطح فلز ۳ میلی متری

شماره پیگیری: ۳۴۹۳۹-۱

تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

تاریخ تایید مالی: ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

شماره ویرایش: .

صفحه: 1 از 2

آزمون تعیین عناصر به روش آنالیز شیمیایی

BS 6920-2.6:2014

استاندارد مرجع آزمون:

- آنالیز محلول استخراج شده از نمونه ارسالی از لحاظ عناصر اندازه گیری شده به شرح زیر است:

غلظت (ppm)	عنصر	غلظت (ppm)	عنصر	غلظت (ppm)	عنصر	غلظت (ppm)	عنصر
<0.01	Fe	<0.002	Mn	<0.01	Pb	<0.1	Al
<0.005	Sb	<0.05	Cr	<0.002	Cd	<0.002	Ni
<0.5	B	<0.01	Se	<0.01	As	<0.001	Hg

توضیحات

- آنالیز محلول استخراج شده از نمونه ارسالی، از لحاظ عناصر اندازه گیری شده، با حدود مجاز استاندارد BS 6920-1:2014 مطابقت دارد، لذا استفاده از نمونه جهت مصارف آب شرب تنها از لحاظ موارد

اندازه گیری شده فوق بلامانع می باشد.

- مقدار عناصر B, Se, As, Hg به روش ICP-OES اندازه گیری شده است.

B	Se	Mn	Fe	Al	Ni	Hg	Pb	Cr	Cd	As	Sb
1.0	0.01	0.05	0.2	0.2	0.02	0.001	0.01	0.05	0.005	0.01	0.005

BS 6920-1 : 2014

غلظت (ppm)

0.005

0.01

0.005

0.05

0.01

0.001

0.02

0.2

0.2

0.05

0.01

1.0

آزمایشگر

مدیر فنی

مدیر آزمایشگاه

گزارش تنها با پرچب هولوگرام، کاغذ برجسته و مهر مورد تایید است. نمونه برداری و تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد.

نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمون ها، محرمانه تلقی می شود و جز با اجازه مشتری یا به واسطه الزامات قانونی قابل ارایه به غیر نیست.

در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. صدای مشتری: ۴۶۸۳۱۵۶۸ (۰۲۱) دفتر مدیر عامل: ۴۶۸۱۵۵۳۳ (۰۲۱)

نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرنان، پلاک ۸. کدپستی: ۳۷۵۳۱۴۶۱۷۱

Website: www.razi-center.net

Email: info@razi-center.net

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۹۰۸۷۰ و ۶۳۰۷ و ۴۶۸۳۱۵۷۰-۷ (۰۲۱) دورنگار: ۴۶۸۴۳۳۷۱ و ۴۶۸۳۱۵۹۷ (۰۲۱)